

ES2258/EL2258

- Sertifisert pressverktøy for Cu-forbindelser 4 - 25 mm²

ES2258/EL2258



- Sertifisert verktøy for standard forbindelser
- 30 % lavere håndtakskraft enn tidligere versjon T2258 forenkler pressingen
- Ergonomiske håndtak gjør installasjonen enklere
- Saksebevegelse for optimal tilgang i trange rom
- Sperrefunksjon som ikke løser ut før pressingen er ferdig
- Sekskantpressing med tydelig merket pressmoduser
- Mulighet til justeringer ved kalibrering etter lang tids bruk

ES2258

El nr. 20 111 37

Sertifisert pressverktøy for pressing av Cu-forbindelser, type CUT 6-16 mm² og KR/KS 4-10 mm². ES2258 erstatter T2258.

EL2258

El nr. 20 111 38

Sertifisert pressverktøy for pressing av Cu-forbindelser, type KRF/KSF 16-25 mm².

Alle verktøy leveres med sertifikat. Et sertifisert verktøy innebærer 100 % kvalitetskontroll, dvs. at alle verktøy er kontrollerte med tanke på forspenning og uttakshøyder for å være en standard forbindelse.

Certifikat		Certificate	
Dette sertifikat angir de viktige utgiverens data for det aktuelle verktøys presureregulering og håndtaksforspenning. Disse verdier blir fortløpende kontrollert under verktøys bruk.		This certificate states the important initial values for the crimp nest heights and the handle pre-load of this tool. These values should be regularly checked during the use of the tool.	
Verktøy Typ	ES2258	Tool Type	
Serienummer	Z00868	Serial number	
Håndtaksforspenning	243 N	Min/Measured	200 - 300 N
Tolkmått	CUT 6 - KS/KR 4 mm ² CUT 10 - KS/KR 10 mm ² CUT 16 - KS/KR 16 mm ²	Tilfest/Accepted	4.1 - 4.3 mm 6.1 - 6.3 mm 4.9 - 5.1 mm
	4.13 mm 6.2 mm 5.04 mm	Handle pre-load	CUT 6 - KS/KR 4 mm ² CUT 10 - KS/KR 10 mm ² CUT 16 - KS/KR 16 mm ²
SPECIFIKATIONER OCH MÄTNING		SPECIFICATIONS AND MEASURING	
1. Förspänningen mäts 40 mm från handtagsändan. Mätutrustningen kalibreras löpande spårkort certifikat nr H99010101.		1. The handle pre-load is measured 40 mm from the handle end. The measuring equipment is regularly calibrated against an internationally traceable standard, Certificate No. H99010101.	
2. Tolkmåttet mäts mitt i det förspända uttaget. Mätutrustningen kalibreras löpande spårkort certifikat nr H120110202.		2. The gauge dimension is measured in the middle of the pre-loaded nest. The measuring equipment is regularly calibrated against an internationally traceable standard, Certificate No. H120110202.	
Datum/ställe	2014-01-22		
Signatur/signature			
Schweig Mälsson Kvalitetskontroll/Quality Inspector			
Elpress AB P.O. Box 186 SE-872 24 KRAMFORS Sweden		104654000	
Tlf +46 (0)612 71 71 00		E-mail sales@elpress.se	
Fax +46 (0)612 71 71 51		Webb www.elpress.se	

